



Santo Tomé, 08 de febrero de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 835

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	01/02/2021	02/02/2021	03/02/2021	04/02/2021	05/02/2021	
HORA	07:40	07:15	15:45	20:00	17:30	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	1	1	1	1	1	5
TURBIEDAD (UNT)	1,26	1,08	0,90	0,98	0,85	1
pH	6,87	6,88	6,77	6,84	6,79	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	509	476	375	378	387	-
COLOR LIBRE (mg/l)	0,83	1,49	1,01	1,01	1,02	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	-	S/D	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	<2,2	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	<2,2	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	-	Ausencia	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	65	65	65	65	65
TURBIEDAD (UNT)	274	286	279	278	284
pH	6,92	6,89	6,80	6,83	6,82
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	429	345	286	292	301
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	48	47	46	47	47
CLORUROS (CL-) (mg/l)	77,9	60,2	40,7	42,5	46,1

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821