



Santo Tomé, 24 de febrero de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 839

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	15/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	18/02/2021	19/02/2021	
HORA	07:15	07:30	20:40	19:15	07:30	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	1	1	1	1	1	5
TURBIEDAD (UNT)	0,85	0,98	0,56	0,60	0,72	1
pH	7,15	7,39	7,26	7,28	7,18	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	319	329	329	309	313	-
COLOR LIBRE (mg/l)	1,66	1,20	0,79	1,14	1,19	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	S/D	-	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	Ausencia	-	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	50	50	50	45	45
TURBIEDAD (UNT)	150	136	130	112	111
pH	6,63	6,62	6,80	6,61	6,67
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	258	264	250	246	246
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	39	39	39	38	38
CLORUROS (CL-) (mg/l)	42,5	42,5	40,7	38,9	38,9

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821