



Santo Tomé, 14 de junio de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 870

### ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	24/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	
HORA	08:05	07:30	20:00	15:55	05:25	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	7	5	2	2	2	5
TURBIEDAD (UNT)	0,95	0,89	0,74	0,65	0,82	1
pH	7,46	7,27	7,32	7,15	7,17	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	2010	1890	1610	1600	1510	-
COLOR LIBRE (mg/l)	0,78	0,75	1,62	1,59	1,14	0,2-1,2

### ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	S/D	-	-	-	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	<2,2	-	-	-	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	<2,2	-	-	-	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	Ausencia	-	-	-	-	Ausencia

### ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	55	55	55	55	55
TURBIEDAD (UNT)	120	110	126	138	131
pH	7,40	7,38	7,31	7,32	7,36
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	1960	1550	1550	1480	1430
ALCALINIDAD TOT. (en CO <sub>3</sub> Ca) (mg/l)	127	111	111	106	105
CLORUROS (CL-) (mg/l)	397,0	297,8	297,8	276,5	272,9

### ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.

  
CARLOS A. LAPUENTE  
TÉCNICO QUÍMICO  
Mat. N° 8821