



Santo Tomé, 14 de junio de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 872

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	31/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	
HORA	06:10	06:15	18:10	18:00	05:05	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	4	2	4	3	2	5
TURBIEDAD (UNT)	0,83	0,91	1,06	0,65	0,77	1
pH	7,22	7,26	7,25	7,10	7,25	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	1270	1300	1310	1230	1160	-
COLOR LIBRE (mg/l)	0,80	1,18	0,55	1,36	0,91	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	S/D	-	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	Ausencia	-	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	80	60	55	55	55
TURBIEDAD (UNT)	163	147	128	126	127
pH	7,26	7,35	7,20	7,23	7,22
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	1190	1250	1230	1110	1070
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	97	102	100	95	94
CLORUROS (CL-) (mg/l)	226,9	244,6	237,5	216,2	205,6

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	4600
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	2400

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821