



Santo Tomé, 19 de julio de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 885

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	12/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	
HORA	09:15	17:30	14:30	19:40	06:05	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	6	4	4	4	5	5
TURBIEDAD (UNT)	2,74	0,90	0,68	0,84	1,00	1
pH	7,30	7,24	7,35	7,34	7,45	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	2490	2680	2340	2810	3030	-
COLOR LIBRE (mg/l)	1,52	0,95	1,36	1,19	1,20	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	-	S/D	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	<2,2	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	<2,2	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	-	Ausencia	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	40	40	40	40	40
TURBIEDAD (UNT)	51,9	52,4	52,9	49,6	47,9
pH	7,49	7,44	7,38	7,46	7,47
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	2530	2480	2270	2840	3130
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	154	145	138	164	176
CLORUROS (CL-) (mg/l)	528,2	506,9	464,3	606,2	670,0

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	1500	-
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	930	-

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821