



Santo Tomé, 11 de septiembre de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 908

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	30/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	
HORA	17:30	19:40	17:15	17:45	06:10	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	1	2	1	1	2	5
TURBIEDAD (UNT)	0,63	1,11	0,96	1,00	1,40	1
pH	7,35	7,16	7,29	7,61	7,75	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	2850	2410	2670	2470	2530	-
COLOR LIBRE (mg/l)	1,20	1,26	0,75	1,10	0,91	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	S/D	-	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	Ausencia	-	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	30	30	30	30	35
TURBIEDAD (UNT)	26,7	28,9	26,4	31,0	47,4
pH	8,01	7,98	7,90	7,77	7,83
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	2590	2410	2580	2460	2760
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	128	123	128	125	136
CLORUROS (CL-) (mg/l)	567,2	521,1	567,2	535,3	602,6

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	2100	-
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	1500	-

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821