



Santo Tomé, 20 de septiembre de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 910

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	06/09/2021	07/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	
HORA	19:25	15:10	16:50	20:40	17:50	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	1	1	1	2	2	5
TURBIEDAD (UNT)	0,72	0,86	1,07	0,92	1,07	1
pH	7,36	7,41	7,38	7,41	7,36	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	3070	3300	2540	3600	4250	-
COLOR LIBRE (mg/l)	0,93	1,16	1,63	0,88	0,71	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	-	S/D	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	<2,2	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	<2,2	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	-	Ausencia	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	30	30	30	30	30
TURBIEDAD (UNT)	34,3	29,6	29,8	44,9	30,5
pH	7,67	7,84	7,45	7,83	7,85
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	3190	3170	2290	4070	3970
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	158	155	116	194	186
CLORUROS (CL-) (mg/l)	712,5	709,0	489,2	925,2	896,9

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	-

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821