



Santo Tomé, 11 de noviembre de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 934

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	25/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	
HORA	07:50	21:00	05:35	07:20	20:25	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	2	3	2	2	2	5
TURBIEDAD (UNT)	0,84	1,42	1,12	0,64	0,81	1
pH	7,14	7,05	6,95	7,13	7,00	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	838	552	555	556	542	-
COLOR LIBRE (mg/l)	0,63	1,40	0,71	0,69	0,74	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	S/D	-	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	Ausencia	-	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	35	35	35	35	35
TURBIEDAD (UNT)	56,1	54,2	50,5	49,6	64,7
pH	6,90	6,86	6,91	6,86	6,83
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	730	517	530	521	494
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	45	35	36	35	34
CLORUROS (CL-) (mg/l)	152,3	101,0	106,3	102,8	95,7

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	460	-
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	240	-

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821