



Santo Tomé, 26 de octubre de 2021

PROCEDENCIA: COOPERATIVA DE CORONDA

ANALISIS NRO: 928

ANÁLISIS SUMARIO BAJADA TANQUE

FECHA	11/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	
HORA	18:00	06:10	18:45	19:40	18:00	V.M.A.
COLOR (mg/l escala Pt/Co)	1	2	2	2	2	5
TURBIEDAD (UNT)	0,74	1,07	0,96	0,94	0,89	1
pH	7,30	7,33	7,30	7,49	7,34	6,5 - 8,5
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	1390	1390	1380	1160	1290	-
COLOR LIBRE (mg/l)	1,59	0,91	1,05	1,13	1,05	0,2-1,2

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias aerobias (U.F.C.)/ml. Agar P.C. 35°C, 48 hs.	-	-	S/D	-	-	100
Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	<2,2	-	-	<2,2
Pseudomonas Aeruginosas Presencia-Ausencia/50ml.	-	-	Ausencia	-	-	Ausencia

ANÁLISIS SUMARIO AGUA CRUDA (INGRESO A PLANTA)

COLOR (mg/l escala Pt/Co)	30	30	30	30	30
TURBIEDAD (UNT)	27,7	27,9	31,4	56,5	43,2
pH	7,39	7,32	7,28	7,19	7,20
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)	1350	1340	1280	1190	1280
ALCALINIDAD TOT. (en CO ₃ Ca) (mg/l)	70	69	67	63	65
CLORUROS (CL-) (mg/l)	271,2	269,4	262,3	248,1	265,9

ANÁLISIS BACTEREOLÓGICO

Bacterias coliformes totales N.M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	1100
Bacterias coliformes fecales N/M.P. por 100 ml.	-	-	-	-	460

V.M.A: Valor Máximo Admitido, según ley 11220 y ENRESS

CONCLUSIONES: El/los resultado/s resaltados no cumplen con los límites establecidos por ley 11220 y ENRESS.


CARLOS A. LAPUENTE
TÉCNICO QUÍMICO
Mat. N° 8821